



**Kurzbeschreibung BMA**

Aufstellt Brandmeldezentrale:  
Eigener Raum in EG Treppenhaus C  
Schutzkategorie III  
Schutz der Flucht- und Rettungswege

Überwachungsbereich:  
Flure Boardinghaus und Treppenhäuser inkl. angrenzender Räume

Alarmierungsbereich = Überwachungsbereich

Ansteuerung Fremdanlagen:  
FSD Typ II - Vorn Eingang Treppenhaus C

RWA und Brandfallsteuerung der Aufzüge sind separate Anlagen  
Die Lüftungsanlage wird über separate Kanalarückmelder gesteuert

---

**Legende Elektro**

- Brandmeldezentrale (BMA) mit Anzeigeelement
- Mehrfachmeldegeräte (BMA) in Zwischenetage
- Handmelde BMA
- Blitzableiter
- Feuerwehreinleitungs-Bohrsystem (FB) mit Anzeigeelement (FA) mit Bedienung (FB) und Leuchtkörper (FL)
- Blitzableiter

---

**PROJEKTINFORMATIONEN**

PROJEKTNAME	ES2_3_HE_RIE_EL_XX_3473_A	PROJEKTLEITER	g.M.
PROJEKTNUMMER	FREGABE	PROJEKTSTATUS	29.07.2022
PROJEKTSTADIUM	AZ	PROJEKTLEITER	g.M.

---

**COVIVIO**  
WIRTSCHAFTSARCHITECTEN

**RTW**  
HOCHSCHULELEHRSTUHL FÜR HAUS- UND WIRTSCHAFTSARCHITECTUR

RTW Ingenieurgesellschaft für Haus- und Wirtschaftsarchitektur GmbH  
Bayerstraße 8, D-10107 Berlin  
Tel. +49 (0)30 307 73 31 | Fax. +49 (0)30 307 73 32 | www.rtw-berlin.de